

Восточные коммунальные системы Акционерное общество


144011, г. Электросталь, Московская область, ул. Лесная, д. 36
ОГРН 1155053002048 ИНН 5053039931 КПП 505301001
ПАО Сбербанк
БИК 044525225, К/с 30101810400000000225, Р/с 40702810740000025083

Исх № 5214 от 01.11.2018

График температуры воды в трубопроводах системы теплоснабжения (абоненты котельной «Восточная»)

| Среднесуточная температура наружного воздуха, °С | Среднесуточная температура прямой сетевой воды на выходе из котельной, °С | Среднесуточная температура обратной сетевой воды на входе в котельную, °С |
|---|---|---|
| -28,0 | 104,0 | 60,7 |
| -27,0 | 104,0 | 61,5 |
| -26,0 | 104,0 | 62,3 |
| -25,0 | 104,0 | 63,0 |
| -24,0 | 104,0 | 63,7 |
| -23,0 | 104,0 | 64,5 |
| -22,0 | 104,0 | 65,2 |
| -21,0 | 104,0 | 66,0 |
| -20,0 | 103,5 | 63,3 |
| -19,0 | 102,6 | 62,4 |
| -18,0 | 100,7 | 61,6 |
| -17,0 | 98,7 | 60,7 |
| -16,0 | 96,7 | 59,8 |
| -15,0 | 94,7 | 58,9 |
| -14,0 | 92,7 | 58,0 |
| -13,0 | 90,7 | 57,1 |
| -12,0 | 88,7 | 56,2 |
| -11,0 | 86,8 | 55,2 |
| -10,0 | 84,7 | 54,3 |
| -9,0 | 82,7 | 53,3 |
| -8,0 | 80,6 | 52,4 |
| -7,0 | 78,6 | 51,4 |
| -6,0 | 76,5 | 50,5 |
| -5,0 | 74,5 | 50,0 |
| -4,0 | 72,0 | 48,0 |
| -3,0 | 70,0 | 46,0 |
| -2,0 | 70,0 | 45,0 |
| -1,0 | 70,0 | 45,0 |
| 0,0 | 70,0 | 45,0 |
| 1,0 | 70,0 | 45,0 |
| 2,0 | 70,0 | 45,0 |
| 3,0 | 70,0 | 46,0 |
| 4,0 | 70,0 | 46,0 |
| 5,0 | 70,0 | 46,4 |
| 6,0 | 70,0 | 46,7 |
| 7,0 | 70,0 | 46,5 |
| 8,0 | 70,0 | 47,0 |

Исполнительный директор АО «ВСК»



В. В. Галкин